

Zusatzinformation

DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“

Alle unten genannten Ausführungen der neuen Selbstschlussarmaturen-Generation wurden nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ in die Armaturengruppe I eingestuft [≤ 20 dB (A) bei 3 bar].

Die AQUAMIX und AQUALINE-Armaturen der Linien „Classic“ und „Style“ verfügen jeweils über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis der vom Deutschen Institut für Bautechnik zugelassenen TÜV Rheinland/LGA QualiTest GmbH, Nürnberg.

<u>Armatur</u>	<u>Typ</u>	<u>Artikelnummer</u>	<u>Prüfzeugnis-Nr.</u>
AQUAMIX-S	AQUA200	2188 00 23	P-IX 19067/IZ
AQUAMIX-C	AQUA202	2187 00 23	P-IX 19068/IZ
AQUALINE-S	AQUA201	2185 00 23	P-IX 19069/IZ
AQUALINE-C	AQUA203	2184 00 23	P-IX 19070/IZ
AQUALINE-S Wandventil	AQUA205	2186 00 23	P-IX 19071/IZ

Die Prüfzeugnisse gelten auch für die Ventilvarianten mit der ergänzenden Typbezeichnung „W“ für vorgemischtes Warmwasser und sind bis 31. Juli 2014 gültig.