

Tabelle 5: Umfang der Inspektion (Lüftungsgerät) nach [7] bzw. [9]

Maschinelle Lüftungsanlage – Lüftungsgerät									
Aspekt	Einzelheiten						A	B	C
Dokumentation	keine	0	unvollständig	0	vollständig	0	x	x	x
fehlende Teile								x	x
Art/Festlegung							x	x	x
Anwendung	Zuluft	0	Abluft	0					
	Heizung	0	Umluft	0					
	Wärmerückgewinnung	0							
Gesamtluftvolumenstrom				m ³ /h					
Betriebszeit - geschätzt				h/a			x		
Betriebszeit - gemessen				h/a				x	x
Gesamtventilatorleistung									
berechnet				kW			x		
gemessen				kW				x	x
Spezifische Ventilatorleistung				Ws/m ³					
Dämmung - Sichtprüfung	ausreichend	0	unzureichend	0					
Regelsystem	nein	0	ja	0	Art				
Einstellung	ausreichend	0	unzureichend	0					
Wartungsstand	regelmäßig	0	nach Bedarf	0	keine	0	x	x	x
Betriebszustand	ausreichend	0	unzureichend	0					
optional									