Hybridück- kühler Auf- stellfläche Dach

Hybridück- kühler Auf- stellfläche Dach

Hybridück- kühler Auf- stellfläche Dach

Lufteintritt 35°C, 34%r.F. (tn=23°C)

Lufteintritt 35°C, 34%r.F. (tn=23°C)

Medium Wasser/ Ethylenglykol 34%

Anbindung an Schema Heizung

Doppelpumpe Haupt/ Reserve 247m³/h/11m

Pumpen Haupt/ je 86m³/h/25m

Überströmung

Schieberleitung 1.OG

Schieberleitung 2.OG

Schieberleitung 3.OG

Über Brücke zur Zeppelin

Achse 1-6/C 10kW max.

Achse 1-15/C 10kW max.

Achse 16/D-M 12,8kW max.

Achse 1-15/C 12321W-16kW max.

Gravitent- system Multimedia

DV-Räume Achse 7-8/N-M

DV-Räume Achse 15-16/C-D

5 Abgänge (Rackanschlüsse im DoBo)IEG

11 Abgänge DN25 (Rackanschlüsse DoBo)

9 Abgänge DN25 (Rackanschlüsse im DoBo)

8 Abgänge DN25 (Rackanschlüsse im DoBo)

Direktanschlüsse DoBo Backup Rechnerraum 042/ RZ55

Direktanschlüsse DoBo zentraler Rechnerraum 0021/RZ46

Direktanschlüsse DoBo Serverraum 028/IFIO 14/15

Reserveanschlüsse Blindanschlüsse

Klimaschrank Backup Rechnerraum 042/RZ55

Klimaschrank Serverschrank 028/IFIO14/15

Klimaschrank Backup Rechnerraum 042/RZ55

Klimaschrank Zentraler Rechnerraum 0021/R218

Klimaschrank Zentraler Rechnerraum 0021/RZ46

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss