19. OG

18. OG

16. OG

14. OG

10. OG

8. OG

4. OG

2. OG

1. OG

EG

1.UG

2.UG

zur BMZ Geb.C

-J-Y(ST)Y 2x2x0,8

Brandmeldezentrale 1

E30 IY(St)Y 10x2x0,8 Brandmeldekabel

Brandfallhaltstelle Personenaufzug 1.OG/ EG

Brandfallhaltstelle Serviceaufzug EG/ 2.OG

Sprinkleranlage

Feuerwehrschlüsselkasten

Feuerwehrbedienfeld

Sprachalamierungsanlage SAA

Feuerwehrblitzleuchte

Bedienfeld Eingang (FAT)

LOOP Ende über Schacht TA1 an BMZ

Brandmelde-zentrale 2

SV

230V

-J-Y(ST)Y 2x2x0,8

zur BMZ Geb.C, 2.UG

Legende	
	-Wärmedifferenzmelder
	-Rauchmelder
	-Druckknopfmelder, große Bauform
	-Hupe
	-Koppler
	-JE-H(ST)H 2x2x08 Bd E30
	-J-Y(ST)Y 2x2x08 rot