

Legende:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 Fernwärmeübergabestation | — Leitung Vorlauf | — Trinkwasser kalt |
| 2 Heizungsverteiler | — Leitung Rücklauf | — Trinkwasser warm |
| 3 Heizungssammler | 01.17/20° Raumnummer | — Zirkulation |
| 4 Membranausdehnungsgefäß-Heizung | ○ Pumpe | — Gas |
| 5 Schaltschrank | ⊗ 3-Wege-Ventil mit Motor | ⊗ Absperrventil |
| 6 Ausgußbecken | ⊗ Absperrarmatur | ⊗ Absperrarmatur |
| 7 Trinkwasserzähler | ⊗ Absperrventil | ⊗ Entleerungsventil |
| 8 Gaszähler | ⊗ Absperrventil 2 | 0000/3 Wasserzähler |
| 9 WWB 350 I | ⊗ Wärmemengenzähler | ○ Pumpe |
| 10 Fernwärmezähler | | ⊗ Absperrventil 2 |
| | | ⊗ Gaszähler |
| | | ⊗ Gasströmungswächter |
| | | ⊗ Druckminderer |

Verteiler/ Sammler

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1 Zuleitung | DN 50 |
| 2 Warmwasserleitung | DN 25 23 kW 70°/ 35°C |
| 3 Lüftung | DN 25 24 kW 50°/ 30°C |
| 4 statische Heizung | DN 40 52 kW 60°/ 40°C |

Dach

3. OG

2. OG

1. OG

EG

